



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, факс 32-43-21
Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)
356630 г. Ипатово, ул. Ленинградская, 8, E-mail: ipatovo777@bk.ru, тел. 8(865-42) 5-85-01, факс 5-85-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

с. Тахта

(место составления акта)

“ 11 ” октября 20 16 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

№ 120

“ 11 ” октября 20 16 г. по адресу:

с. Тахта, ул. Ленина, 109

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения ВрИО начальника отделения надзорной деятельности району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Ипатовскому) старшего лейтенанта в/с Бильдиева А.П. № 120 от 30.09.16 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МКОУ СОШ № 8

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки: с 11:00 по 12:00 11.10.2016 г.

Правовые основания проведения проверки: ст.6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 290 «О государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ОНД УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен (а):** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Селезнева Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки: выездная

(основательная/дополнительная)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Бильдиев А.П. инспектор ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Ипатовскому району)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проведенного (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор Селезнева Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований § или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. В здании школы все кнопки включения средств и систем пожарной автоматики не обозначены специальным знаком пожарной безопасности (НПБ 160-97 от 31.07.1997 г. табл. 3 п. 1).
2. Переработать декларацию пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 6 и 64, приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91);
3. Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 55);
4. Руководитель объекта не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму. (ППР в РФ № 390 п. 3);
5. В здании учебного корпуса на втором этаже, а именно на выходах ведущих на лестничную клетку отсутствуют двери. (СНиП 21-01-97; п.6.18*; ППР в РФ № 390 п.36 г; 23 «д»; п.33);
6. В здании учебного корпуса, а именно на лестницах ведущих на эвакуационный выход отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения пути эвакуации. (ППР в РФ № 390 п.43);
7. В помещении столовой отсутствует план эвакуации людей в случае возникновения пожара. (ППР в РФ № 390 п.7);
8. В помещении столовой отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (ППР в РФ № 390 п.6);
9. В здании мастерской пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. (ППР в РФ № 390 п.61; ФЗ 123 ст.54);
10. В здании учебной мастерской отсутствует план эвакуации (ППР в РФ № 390 п.7);
11. В здании учебной мастерской отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности. (ППР в РФ № 390 п.2; 460; 461);
12. В здании учебной мастерской отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (ППР в РФ № 390 п.6).
13. Подвальное помещение используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (ППР в РФ № 390 п. 23 а, б);
14. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (ППР в РФ № 390 п. 50);
15. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (ППР в РФ № 390 п.61);

(указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____ (подпись) _____ (наименование органа государственного контроля (надзора)),

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Селезнева С.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если известно), должность, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 11 » октября 2016 г.

(подпись)

